



Bezpečnostní systémy k ochraně majetku

V Mlejniku 611, 500 11 Hradec Králové  
IČO : 62062158 DIČ : CZ62062158  
Tel. +420495270128, +420777912244  
e-mail : asita@asita.cz, www.asita.cz

## Prohlášení o shodě s technickými požadavky na výrobky

### RK1S a RKZ – typové řady – rozvodné krabice pro zabezpečovací poplachové systémy - ZPS

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, jakožto výrobce a distributor pro ČR a státy EU, vydávám prohlášení o shodě na výrobky – rozvodné krabice pro zabezpečovací poplachové systémy – ZPS - typových řad RK1S a RKZ, tedy na výrobky RK1S-18S, RK1S-20P, RKZ111 a 121, RKZ211 a 221, RKZ113 a 123, RKZ213 a 223.

**Rozvodné krabice** jsou určeny pro systémy ZPS jako elektrické zařízení malého napětí do 50 V, SELV/PELV dle ČSN 332000-4-41.

Jsou určeny pro použití zejména uvnitř staveb, klasifikace prostředí - třída III - prostředí venkovní chráněné, krytí IP 41, splňuje podmínky normy ČSN EN 50131-1.

Přílohou je vždy "OSVĚDČENÍ" vydané akreditovanou zkušebnou.

Potvrzuji, že výrobky typové řady RK1S a typové řady RKZ jsou za podmínek obvyklého použití v zabezpečovacích poplachových systémech a při dodržení technických podmínek dle příslušného „Návodu na montáž“ bezpečné a nezávadné.

Potvrzuji, že jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech vyrobených rozvodných krabic typové řady RK1S a typové řady RKZ a tyto výrobky jsou a budou vyráběny ve stejném složení a provedení a stejnou technologií. Celá technologie výroby ve společnosti ASITA spol. s r.o. je pravidelně auditována Certifikačním orgánem č.3025.

Toto Prohlášení platí po dobu platnosti „OSVĚDČENÍ“ vydaného Akreditovanou zkušebnou TESTALARM Praha s.r.o. - platné do 13.června 2022.

**Toto prohlášení o shodě je plně v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1.**

Hradec Králové dne 28.5.2019.

Ing. Jan Pavlík,  
jednatel společnosti.

.....  
podpis

**ASITA spol. s r.o.**  
V Mlejniku 611  
500 11 Hradec Králové  
tel./fax: 495 270 128  
DIČ: CZ62062158 (1)

.....  
razítko výrobce